



CE																																																					
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE <i>in conformità al regolamento per i prodotti per costruzione UE N° 305/2011</i> N. 0051-CPR-3905/2020																																																					
1.	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	AE604																																																			
2.	Usi previsti:	Apparecchiatura di controllo e segnalazione per i sistemi di allarme vocale per impianti di rilevazione e allarme incendio.																																																			
3.	Fabbricante:	KREA S.r.l. Via Abbiategrasso, 21 – 20046 Cisliano (MI) - Italia																																																			
4.	Mandatario:	Non applicabile																																																			
5.	Sistema di VVCP:	1																																																			
6a.	Norma armonizzata: Organismo Notificato:	EN54-16 ed EN54-4 N. 0051 IMQ S.p.A.																																																			
6b.	Valutazione Tecnica Europea:	Non applicabile																																																			
7.	Prestazioni dichiarate:	<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">Norma armonizzata EN54-16</th></tr><tr><th>Descrizione</th><th>Clausola/e</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>Prestazione in caso di incendio</td><td>4, 5, 7, 10, 12, 16.5, 16.7</td><td>PASS</td></tr><tr><td>Ritardo nella risposta</td><td>7.1, 7.4, 7.8, 12</td><td>PASS</td></tr><tr><td>Affidabilità operativa</td><td>4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14</td><td>PASS</td></tr><tr><td>Durata dell'affidabilità del funzionamento, resistenza termica</td><td>16.4, 16.8</td><td>PASS</td></tr><tr><td>Durata dell'affidabilità del funzionamento; resistenza a urti e vibrazioni</td><td>16.11, 16.12, 16.13</td><td>PASS</td></tr><tr><td>Durata dell'affidabilità del funzionamento; stabilità elettrica</td><td>16.14, 16.15</td><td>PASS</td></tr><tr><td>Durata del funzionamento; resistenza all'umidità</td><td>16.9, 16.10</td><td>PASS</td></tr></tbody></table> <table border="1"><thead><tr><th colspan="3">Norma armonizzata EN54-4</th></tr><tr><th>Descrizione</th><th>Clausola/e</th><th>Esito</th></tr></thead><tbody><tr><td>Prestazione dell'alimentatore</td><td>4, 5, 6</td><td>PASS</td></tr><tr><td>Affidabilità operativa</td><td>4, 5, 6, 7, 8</td><td>PASS</td></tr><tr><td>Durata dell'affidabilità del funzionamento, resistenza termica</td><td>9.5</td><td>PASS</td></tr><tr><td>Durata dell'affidabilità del funzionamento; resistenza a urti e vibrazioni</td><td>9.7, 9.8, 9.15</td><td>PASS</td></tr><tr><td>Durate dell'affidabilità del funzionamento; stabilità elettrica</td><td>Da 9.9 a 9.13</td><td>PASS</td></tr><tr><td>Durata del funzionamento; resistenza all'umidità</td><td>9.6, 9.14</td><td>PASS</td></tr></tbody></table>	Norma armonizzata EN54-16			Descrizione	Clausola/e	Esito	Prestazione in caso di incendio	4, 5, 7, 10, 12, 16.5, 16.7	PASS	Ritardo nella risposta	7.1, 7.4, 7.8, 12	PASS	Affidabilità operativa	4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14	PASS	Durata dell'affidabilità del funzionamento, resistenza termica	16.4, 16.8	PASS	Durata dell'affidabilità del funzionamento; resistenza a urti e vibrazioni	16.11, 16.12, 16.13	PASS	Durata dell'affidabilità del funzionamento; stabilità elettrica	16.14, 16.15	PASS	Durata del funzionamento; resistenza all'umidità	16.9, 16.10	PASS	Norma armonizzata EN54-4			Descrizione	Clausola/e	Esito	Prestazione dell'alimentatore	4, 5, 6	PASS	Affidabilità operativa	4, 5, 6, 7, 8	PASS	Durata dell'affidabilità del funzionamento, resistenza termica	9.5	PASS	Durata dell'affidabilità del funzionamento; resistenza a urti e vibrazioni	9.7, 9.8, 9.15	PASS	Durate dell'affidabilità del funzionamento; stabilità elettrica	Da 9.9 a 9.13	PASS	Durata del funzionamento; resistenza all'umidità	9.6, 9.14	PASS
Norma armonizzata EN54-16																																																					
Descrizione	Clausola/e	Esito																																																			
Prestazione in caso di incendio	4, 5, 7, 10, 12, 16.5, 16.7	PASS																																																			
Ritardo nella risposta	7.1, 7.4, 7.8, 12	PASS																																																			
Affidabilità operativa	4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14	PASS																																																			
Durata dell'affidabilità del funzionamento, resistenza termica	16.4, 16.8	PASS																																																			
Durata dell'affidabilità del funzionamento; resistenza a urti e vibrazioni	16.11, 16.12, 16.13	PASS																																																			
Durata dell'affidabilità del funzionamento; stabilità elettrica	16.14, 16.15	PASS																																																			
Durata del funzionamento; resistenza all'umidità	16.9, 16.10	PASS																																																			
Norma armonizzata EN54-4																																																					
Descrizione	Clausola/e	Esito																																																			
Prestazione dell'alimentatore	4, 5, 6	PASS																																																			
Affidabilità operativa	4, 5, 6, 7, 8	PASS																																																			
Durata dell'affidabilità del funzionamento, resistenza termica	9.5	PASS																																																			
Durata dell'affidabilità del funzionamento; resistenza a urti e vibrazioni	9.7, 9.8, 9.15	PASS																																																			
Durate dell'affidabilità del funzionamento; stabilità elettrica	Da 9.9 a 9.13	PASS																																																			
Durata del funzionamento; resistenza all'umidità	9.6, 9.14	PASS																																																			
8.	Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:	Non applicabile																																																			
	La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.	Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Paolo Ferretti Cisliano, 05/04/2026 																																																			